







## FP 301

### Painesuhteiden valvontajärjestelmä

FP 301 -järjestelmällä voidaan valvoa tilojen välisiä painesuhteita. Vaativan laboratorion painesuhteiden valvonta tuottaa käyttäjille tarvittavat tiedot tilojen muutoksista.



### Fanison Oy

-  Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
-  fanison@fanison.fi
-  +358 40 843 0032
-  fanison.fi



## Järjestelmän ominaisuudet

- Painealue on -100...+300 Pa
- Hälytys häiriötilanteista välittyy merkkivaloin ja äänimerkein työntekijälle
- Hälytysrajat ja -viiveet ohjelmoitavissa
- Hälytys ja painenäyttö siirrettävissä rakennusautomaatiojärjestelmiin
- Oven aukaisun vaikutus voidaan huomioida ovikytkimellä
- Järjestelmään voidaan liittää kaksi lisänäyttöä

### Fanison Oy

-  Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
-  fanison@fanison.fi
-  +358 40 843 0032
-  fanison.fi

