




FP 306

Painesuhteiden säätöjärjestelmä eristyshuoneisiin ilmanvaihtokertoimen säädöllä

FP 306 -järjestelmällä säädetään ja valvotaan potilashuoneen ilmamäärää ja painesuhdetta. Sairaalan painesuhteiden ja ilmamäärien valvonta- ja säätöjärjestelmä mahdollistaa halutut olosuhteet mukautuville potilastiloille.



Fanison Oy

Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI

fanison@fanison.fi



+358 40 843 0032

fanison.fi

Järjestelmän ominaisuudet

- Käyttökohteita sairaalassa esim. muuntojoustavat eristystilat
- Käyttötilanteet vaihdettavissa kaksi- tai kolmeasentoisella avainkytkimellä
- Asetusarvot huonepaineille -50...+50 Pa (tyypillisesti -5 / 0 / +5 Pa)
- Asetusarvot ilmamäärille 1-3 kpl ovat sidottu valittuun huonepaineeseen
- Hälytys häiriötilanteissa paikallisesti ääni- ja valomerkein henkilökunnalle
- Hälytykset ja paineen/ilmamäärän näyttö siirrettävissä muihin järjestelmiin
- Asetusarvot ohjelmoitavissa (halutut paineet ja ilmamäärät, hälytysrajat, viiveet jne.)
- Ovien aukaisu voidaan ottaa huomioon ovikytkimillä
- Auki jääneestä ovesta saadaan hälytys
- Järjestelmään voidaan liittää useita lisänäyttöjä

Fanison Oy

-  Vesijärvenkatu 25 C 2, 15140 LAHTI
-  fanison@fanison.fi
-  +358 40 843 0032
-  fanison.fi

